

[illegible]

א. בסיס
הנדסת חשמל בע"מ

משרד: יד חורזים 19, ירושלים 93420
טל': 074-7021015 נייד: 050-6550484
077-5131015 דוא"ר: office@ebasis.co.il



Y.M.C.A.

פרטי התקנה והזנת חשמל לג"ת

מחברי γ מוגני מים

0.15 0.15 0.5

3x מ"מ מ"מ נאופרן
בעומק 50 ס"מ
תבטון רזה
מת הצנרת

כניסה ויציאת כל ההזנה
באמצעות אנטיגון IP65 לפחות

Technical drawing of a window frame cross-section. The drawing shows a window frame with a glass pane. Dimensions are indicated: 0.35 (width of the frame), 0.10 (height of the frame), and 0.45 (width of the glass pane). Labels include 'חברת י' מוגני מים' (Company Y, Water Protection), 'אדית בשון להתקנת החסות' (Adith Boshon for installation of the protection), 'שכל גוף תאורה להארת המסלול' (All lighting body for lighting the track), 'עוגן מ"9 מרצפות כימיות' (9mm anchor for chemical floors), 'פרסי עיגון וזיון ע"פ מנהל פרויקט' (9mm anchor and zinc according to project manager), and 'כל"ת הבא' (The following is). The drawing is dated '20-03-2019' and '3x1.5'.

פרם הסתרה עקרוני לגוף תאורה סימון 6
 בחלונות הגובלים במדרי אורחים
 פרופיל זיזית להתקנת גוף תאורה וחיוום
 גוף תאורה פס רד חלבי
 6
 6cm
 מיקום מעבר כביילה ע"פ מהנדס חשמל

1. קופסת חיבורים 10x10 ס"מ
מוגנת מים IP55 לפחות מותקנת
בצורה נסתרת
2. הדנה לג"ת בכבל 3x1.5 נאופרן
מותקן סמוי שקוע בפוגה ללא צינור

[illegible]

פרט התקנה עקרוני לגופי תאורה 5 6 1 4 פסאדת עמודים 00
ללא קנ"מ

פרטי התקנה כניסה ראשית
קנ"מ 1.20
ספוט 4 על גבי קיר המבנה
ימוקם מעל הקשת באתר

ג"ת 6 - פרופיל 2 ס"מ חלבי
ימוקם בדופן קרניז

הערה:
חיבור ג"ת באמצעות מחברי י
מוגני מים או בתוך הגופים
במקרה ויוספקו עם כניסה
ויציאה נפרדות
ומחברי אנטיגרון

פרט הזנה
יסוכם בביצוע

Technical drawing of a 3x1.57 inch plate with 25 holes. The drawing shows a top view with dimensions and a side view. Red annotations highlight the hole spacing and the plate thickness.

Red annotations:

- לג"ת הבא (Red arrow pointing to the hole spacing dimension)
- קופסאות מוגנות מים (Red arrow pointing to the plate thickness dimension)